

Спецификация на хидроизолация

Обект: Училищен физкултурен салон на ГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ и ОУ „Никола Й. Вапцаров“ гр. Разград /промяна по чл. 154 ал. 5 от ЗУТ/

Част: Архитектура

Възложител: Община Разград

Хидроизолацията трябва да се изпълни по всички видими външни зидове над терена до кота +5⁸⁰ и е от воалит с дебелина 3 мм.

Спецификация на дюшеме

Обект: Училищен физкултурен салон на ГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ и ОУ „Никола Й. Вапцаров“ гр. Разград /промяна по чл. 154 ал. 5 от ЗУТ/

Част: Архитектура

Възложител: Община Разград

Настилката за под зали - дюшеме. Следва да отговаря на следните характеристики:

- дървесен вид – дъб;
- влажност на дървесината до 10 (десет) %;
- ширина на дъската – 8 см.;
- дебелина на дъската – 4,5 см.;
- дължина на дъската – 400 см.;
- наличие на чепове – до монтаж ще бъдат допуснати дъски с наличие на здраво сраснали чепове до 10 (десет) броя на дъска, с диаметър до 20 (двадесет) милиметра единия;
- дъските следва да са без следи от дървояди, наранявания и други дефекти;
- не се разрешават и няма да бъдат допуснати до монтаж дъски с:
 - пукнатини;
 - гнилоти;
 - оцветявания.

Монтажът на дюшемето върху гредите (ребрата) и гумената подложка (с дебелина от 4 мм.), следва да се извършва след натягане по хоризонталата на дъските с технология от ремъци с лебедки, до плътното им прилепване, след което здраво закрепени с винтове към всяка греда (ребро).

